

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ЛИНИЯХ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ УЗЛ-СД-12

Артикул: 20112

1 872 руб 1 872руб.


Категории: Защита систем безопасности, УЗИПы Устройства защиты

Устройство защиты УЗЛ-СД-12 предназначено для защиты оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации, линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) в пределах 1 – 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1).


Защищаемое оборудование: извещатели охранные, приборы приёмо-контрольные, сетевые контроллеры шлейфов сигнализации и т.п.

- по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям МЭК 61643-21-2000, ГОСТ Р 51317.4.5-99.
- Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254.
- Конструктивно выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку.
- Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА




ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ


ИО
Uп+
Uп-
ШС+
ШС-
Аппаратура
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Конт.
6
7
8
9
10
УЗЛ-СД-12(-24)
Линия
Конт.
1
2
3
4
5
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Вход
12-24В
Выход
шлейфа


ИО1
ИО2
ШС+
ШС-
ШС+
ШС-
Аппаратура
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Конт.
6
7
8
9
10
УЗЛ-СД-12(-24)
Линия
Конт.
1
2
3
4
5
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Выход шлейфа 1
Выход шлейфа 2


СКШС
Uп+
Uп-
ШС1+
ШС1-
Аппаратура
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Конт.
6
7
8
9
10
УЗЛ-СД-12(-24)
Линия
Конт.
1
2
3
4
5
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Вход
12-24В
Вход
шлейфа 1


ППК
ШС1+
ШС1-
ШС2+
ШС2-
Аппаратура
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Конт.
6
7
8
9
10
УЗЛ-СД-12(-24)
Линия
Конт.
1
2
3
4
5
Цепь
L1+
L1-
PE
L2+
L2-
Вход
шлейфа 1
Вход
шлейфа 2